



NOSITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001

**komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží**

S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, E – mail: kudelkova@s-investcz.cz
IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2056987309/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:

Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 462/12/K

V Brně, dne 10.9.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„JAMU – Stavební úpravy sklepních prostor objektu Komenského náměstí 609/6, Brno“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz 1: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkaze výměr „JAMU – rekonstrukce sklepních prostor“ jsou položky č. 237, 238 (přesuny hmot) bez udaného množství.

Můžeme si je sami před odevzdáním doplnit nebo je doplníte vy? Tento dotaz se týká i zbývajících položek 243, 244, 255, 256, 263, 264, 268, 269, 301, 322, 323, 330, 331, 337, 338, 347, 348, 351, 352, 356, 357, tzv. přesunů hmot PSV, které nemají taktéž udané množství.

Odpověď 1: Viz samostatná příloha č.1 - VV

Dotaz 2: Požadované geodetické zaměření se týká jen části pod parkovištěm?

Odpověď 2: Ano

Dotaz 3: Pro požadovanou součinnost s možným nutným archeologickým dohledem nebude vhodné, pro porovnatelnost cenových nabídek, aby zadavatel zadal všem jednotnou částku na archeologický průzkum?

Odpověď 3: Náklady hradí investor, jedná se pouze o součinnost zhotovitele v případě provádění záchranného archeologického průzkumu.

Dotaz 4: Kontrolní a zkušební plán – může zadavatel blíže specifikovat své požadavky?

Odpověď 4: Kontrolní a zkušební plán je dokument, který vyjadřuje způsob provádění kontrol jednotlivých procesů v průběhu výstavby. U každého dílčího procesu musí být uveden popis procesu, soupis norem ČSN EN, ČSN, PN, ON určujících požadavky na kontrolu procesu, odpovědnosti za provádění kontroly jednotlivých prvků procesu, dokumenty o provedené kontrole jednotlivých prvků procesu, použití vhodného kontrolního, monitorovacího a měřícího zařízení. Kontrolní a zkušební plán je dokumentem zpracovávaným ve smyslu prvku 7.5.1. normy SN EN ISO 9001. I uchazeči, kteří nejsou certifikováni v systému ČSN EN ISO 9001, mohou z této normy informace pro zpracování kontrolního a zkušebního plánu čerpat.

Dotazy 5 až 8 jsou k části F.7 Zařízení silnoprůdné elektrotechniky:

Dotaz 5: Ve výkazu výměr NN chybí počty měrných jednotek u řádků 32, 33, 34, 35, 36, 37 - trubky, žlaby, rošt + řádky 62, 63, 64, 68, 69 kabely, vodiče.

Odpověď 5: Položky bez udaného množství neoceňujte.

Dotaz 6: V tech. zprávě je uvedeno, že zásuvky pro PC s přepětovou ochranou mají být barevně odlišeny- ve výk. výměr jsou jenom barvy bílé- mají se nacenit jenom v bílé barvě?

Odpověď 6: Ocenit v barvě bílé.

Dotaz 7: V tech. zprávě je uvedeno, že v rozvaděči RH se doplní přepětová ochrana "B" a v podružných rozvaděčích budou osazeny přepětové ochrany stupně "C" - ve výkazu výměr není uvedena přepětová ochrana "B" a v rozvaděči RMS je uvedena přepětová "B+C" - platí výkaz výměr?

Odpověď 7: Oceňte dle výkazu výměr.

Dotaz 8: Je rozdíl v počtu svítidel mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr - platí výkaz výměr?

Odpověď 8: Platí výkaz výměr.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele