



NOSITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001

**komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě  
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží**

S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, E – mail: kudelkova@s-investcz.cz  
IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2056987309/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:

Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 472/12/K

V Brně, dne 12.9.2012

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„JAMU – Stavební úpravy sklepních prostor objektu Komenského náměstí 609/6, Brno“**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)**

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz 12: Mikropiloty - V naší zadávací projektové dokumentaci jsme nenašli žádné informace, ani parametry požadovaných mikropilot. Žádné délky, ani počty. Těžko tedy nabídnout systém splňující nějaké předpokládané parametry, když zadávací podklady chybí. Prosím o doplnění podkladů k mikropilotám.

Odpověď 12: Zmínka o mikropilotách je na str. 3 souhrnné technické zprávy v projektu pro stavební povolení. Tato koncepce nebyla v tendrové dokumentaci dopracována a platí založení dle stavebního a konstrukčního řešení tzn. na pasech dle předané PD a VV. Mikropiloty nejsou součástí PD a nebudou se tedy oceňovat!

**Doplnění a oprava odpovědi na dotaz č. 1:**

**Ve výkazu výměr se doplňuje množství u položek č. 237, 238 (přesun hmot) ve výši 1 6919,92 t. Ostatní položky týkající se přesunu hmot PSV (243, 244, 255, 256, 263, 264, 268, 269, 301, 322, 323, 330, 331, 337, 338, 347, 348, 351, 352, 356, 357) si doplníte sami podle rozpočtových pravidel podle objemu dodávek příslušné PSV.**

**VÝKAZ VÝMĚR ZASLANÝ JAKO PŘÍLOHA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ODPOVĚDI Č. 1  
JE NEPLATNÝ. NUTNO OCEŇOVAT VÝKAZ VÝMĚR PŘEDANÝ SOUČASNĚ S PROJEKTEM!!!**

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele