

PŘÍMÝ ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE:



Vedoucí projektant	Ing. Jan Polášek		Ing. Jan Polášek A3 Úvoz 74 602 00 Brno tel: +420 602 528 331 e-mail: a3jp@volny.cz	
Zodpovědný projektant	Ing. Vítězslav Válášek			
HIP	Ing. Jan Polášek			
Vypracoval	Ing. Vítězslav Válášek			
Investor JAMU, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno				
Stavba „JAMU - STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU NOVOBRANSKÁ 691/3“ Dokumentace pro provádění stavby D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			Formát	A4
			Datum	02/2017
			Účel	DPS
			Měřítko	Č.v.
Výkres ROZVADĚČE			NENÍ	03

ROZVADĚČ 3RS2

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ

POČET MODULŮ: 5ŘAD A 21mod

ROZMĚR 5580 x hl. 100 x v 795mm

bez požární odolnosti

KRYTÍ: IP30/IP20


NAZEV AKCE
ASTORKA

NAZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ 3RS2


ČÍSLO VÝKRESU
03/01



L1,L2,L3,400V,50HZ



Č. OKRUHU	PŘÍVOD RH	1	2	3	4	5
INST. VÝKON						
VODIČ	CYKY J5x6	CY16	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J12x1,5	CYKY J3x1,5



Č. OKRUHU	15	16	17
INST. VÝKON			
VODIČ	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5


NÁZEV AKCE
ASTORKA

ROZVADĚČ ZRSZ

ČÍSLO VÝKRESU: 03/03

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F101



STÁVAJÍCÍ
OKRUH


Č. OKRUHU	13	REZ	REZ										
INST. VÝKON													
VODIČ	CYKY J3x2,5												

NÁZEV AKCE ASTORKA	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ ZRS2	ČÍSLO VÝKRESU: 03/05
-----------------------	---------------------------------	-------------------------



L1,L2,L3,400V,50Hz

L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F102



STAV. NOUZ.
OSVETLENÍ

STÁVAJÍCÍ
OKRUH


NOVÉ OKRUHY ZÁSUVK 15 - 19

Č. OKRUHU	6	14	15	16	17	18	19	REZ
INST. VÝKON								
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	

NAZEV AKCE	NAZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:
ASTORKA	ROZVADĚČ ZRS2	03/06



L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F102



Č. OKRUHU	3V1	3V2	3V3								
INST. VÝKON											
VODIČ	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5					

ROZVADĚČ 7RS2
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ
POČET MODULŮ: 4ŘADY Á 21mod
ROZMĚR 5680 x hl. 100 x v 796mm
bez požární odolnosti
KRYTÍ: IP30/IP20


NAZEV AKCE
ASTORKA

NAZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ 7RS2

ČÍSLO VÝKRESU:
03/08



L1,L2,L3,400V,50Hz




Č. OKRUHU	PŘÍVOD RH	2	3	DT2	4	5
INST. VÝKON						
VODIČ	CYKY J5x6	CY16	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5

01.2WL19
VÝMĚNA NAP.
KABELU

CELONOČNÍ
STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ OKRUHY



L1,L2,L3,400V,50Hz




STAVAJÍCÍ ELEKTRONSTALAČNÍ OKRUHY

Č. OKRUHU	9	10	11	12						
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5						

NAZEV AKCE	NAZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU
ASTORKA	ROZVADĚČ 7RS2	03/11



L1,L2,L3,400V,50HZ ZA FIO1



NOVÉ ZÁSUVKY


Č. OKRUHU	14	15	16	17	18	19	20	21
INST. VÝKON								
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5

NÁZEV AKCE	NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:
ASTORKA	ROZVADĚČ 7RS2	03/12




L1,L2,L3,400V,50Hz

L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F102



Č. OKRUHU											
INST. VÝKON											
VODIČ											
	1	6	7	8	13		22	23			
	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5		CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5			

NAZEV AKCE	NAZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:
ASTORKA	ROZVADĚČ 7RS2	03/13



Č. OKRUHU	24	25		7V1							
INST. VÝKON											
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5		CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5					

NOVÉ ZASUVKY

STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ OKRUHY

NAZEV AKCE	ASTORKA	NAZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ 7RS2	ČÍSLO VÝKRESU:	03/14
------------	---------	----------------	---------------	----------------	-------

ROZVADĚČ 7RS3
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ
POČET MODULŮ: 4ŘADY Á 21mod
ROZMĚR š580 x hl. 100 x v 795mm
bez požární odolnosti
KRYTÍ: IP30/IP20

NAZEV AKCE
ASTORKA


NAZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ 7RS3

ČÍSLO VÝKRESU:
03/15



L1,L2,L3,400V,50Hz

JISTIŠNO Z 1FU01




Č. OKRUHU											
INST. VÝKON											
VODIČ											

NAZEV AKCE	ASTORKA	NAZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ 7RS3	ČÍSLO VÝKRESU:	03/17
------------	---------	----------------	---------------	----------------	-------



L1,L2,L3,400V,50Hz ZA FI01




Č. OKRUHU	6	7	8	9	10						
INST. VÝKON											
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5						

NAZEV AKCE	NAZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:
ASTORKA	ROZVADĚČ 7RS3	03/18



L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F102.1,L2,L3,400V,50Hz ZA F102



REZERVA


Č. OKRUHU	17					VZT 1.02	VZT 1.03,1.04						
INST. VÝKON													
VODIČ	CYKY J3x2,5					CYKY J3x1,5	CYKY J3x1,5						


ROZVADĚČ RUPS
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE PŘISAZENÁ
POČET MODULŮ: 8ŘAD A 21mod
ROZMĚR 8795 x Hl. 100 x v 825mm
bez požární odolnosti
KRYTÍ: IP30/IP20

NÁZEV AKCE
ASTORKA

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RUPS

ČÍSLO VÝKRESU
03/21






Č. OKRUHU	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INST. VÝKON									
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5

NAZEV AKCE	NAZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:
ASTORKA	ROZVADĚČ RUPS	03/23

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F101




Č. OKRUHU	10	11	12								
INST. VÝKON											
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5								

NAZEV AKCE ASTORKA	NAZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RUPS	ČÍSLO VÝKRESU: 03/24
-----------------------	---------------------------------	-------------------------




L1,L2,L3,400V,50Hz

JISTĚNO Z 1FU 02



Č. OKRUHU											
INST. VÝKON											
VODIČ											



Č. OKRUHU	19	20	21	22	23	24						
INST. VÝKON												
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x1,5						



L1,L2,L3,400V,50Hz

JISTENO Z 1FU 03

F103
40/4p/0,03
In=40A


L1,L2,L3,400V,50Hz ZA F102

3FU1 In 16A/C
3FU2 In 16A/C
3FU3 In 16A/C
3FU4 In 16A/C
3FU5 In 16A/C
3FU6 In 16A/C



Č. OKRUHU											
INST. VÝKON											
VODIČ											

REŽIE , STRIH REZERY




REZERVY

Č. OKRUHU	31	32	33	34	35	36						
INST. VÝKON												
VODIČ	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5						



L1,L2,L3,400V,50Hz

L1,L2,L3,400V,50Hz ZA QV1



STAV. NOUZ. OSVĚTLENÍ		STÁVAJÍCÍ PROUD. CHRÁNIČ		STÁVAJÍCÍ OKRUH		STÁVAJÍCÍ OKRUH		NOVĚ OKRUHY ZASUVEK 9,10	
Č. OKRUHU				2	7			9	10
INST. VÝKON									
VODIČ	CYKY J3x1,5			CYKY J3x1,5	CYKY J3x2,5			CYKY J3x2,5	CYKY J3x2,5