



Napěťová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz,  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-automatickým odpojením od zdroje  
Bude provedeno ochranné pospojování odpovídající normě ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Vedoucí projektant	Ing. Jan Polásek		Ing. Jan Polásek A3
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Hřebíček		Úvoz 74
HIP	Ing. Jan Polásek		602 00 Brno
Vypracoval	Ing. Miroslav Dolejš		tel: +420 602 528 331
Investor	JAMU, Beethovenova 650/2, 602 15 Brno		e-mail: ajp@jamu.cz
Stavba	Modernizace technologií studia Marta v Brně, Bayerova 575/5	Formát	A1
Datum	11/2017	Účel	DPS
Měřítko	Č.v.		
Výkres	Elektroinstalace úroveň +3,05 m	1:50	R-1-3