



LEGENDA ZNAČEK PZTS a EKV

	Počítač grafické nadstavby
	Ústředna PZS
	Expandér vstupů / výstupů
	Ovládací a signalizační klávesnice se čtečkou
	Infrapasivní prostorové čidlo
	Infrapasivní prostorové čidlo - chodba
	Magnetický spínač
	Magnetický spínač těžký
	Krabice propojovací
	Detektor tříštění skla
	Přidrzný magnet
	Zvuková signalizace
	Zálohový napájecí zdroj 12 Vss
	Optická signalizace

LEGENDA ZNAČEK CCTV

	Doorne kamera
--	---------------

LEGENDA ZNAČEK SKS

	Zásuvka datová 1x RJ45
	Zásuvka datová 2x RJ45
	Rozvaděč datový

LEGENDA KABELŮ

	Napájecí kabel CYKY 3Jx1,5
	SYKFY 3x2x0,5
	UTP cat.6a
	FTP - sběrnice PZTS
	CYSY 2x1,5
	Optický kabel MM 50/125 12vL
	Sdruzená trasa kabelů
	Kabely pod omítkou

POZNÁMKA

KABELY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH MONOFLEX POD OMÍTKOU.
KABELY V NEREKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ULOŽENY V PVC LIŠTÁCH.
KABELY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ EPS BUDOU ULOŽENY V SAMOSTATNÝCH
POŽÁRNĚ ODOLNÝCH TRASÁCH NEBO POD OMÍTKOU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI JE
ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH PŘI JEJICH SOUBĚHU:
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSUP 20 CM
OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMEM EPS JSOU DEFINOVÁNA PBŘS A JSOU UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

STAVBA:		JAMU - rekonstrukce elektroinstalace a oprava prostor scénografie Bayerova 575/5	
INVESTOR:		Janáčkova akademie múzických umění v Brně	
HIP:	ING. ARCH. R. CHEHABI	PROJEKTANT: PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Brno 602 00	
VYPRACOVAL:	ANDREJ PĚŤA		
KONTOLOVAL:	ING. PETR SVOBODA		
DATUM:	05/2017		
MĚŘÍTKO:	1:100		
NÁZEV VÝKRESU			
Blokové schéma PZTS a EKV			
ÚČEL	ČÁST		ČÍSLO VÝKRESU
RDS	D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4.d ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		07