



LEGENDA

ČÍSLO	NÁZEV	M2
S01	SKLAD MOBILIÁRE	38,15
S02	STROJ. HYDRAULIKY	7,2
S03	PROSTOR ZVED. STOLŮ	24,51
S04	SKLAD MOBIL. ZAŘÍZENÍ	13,25
	PLOCHA PFS	83,11
	PLOCHA CELKEM	83,11

LEGENDA ZNAČEK EPS

	Ústředna EPS
	Tlačítkový požární hlásič
	Automatický požární hlásič optickokouřový
	Automatický požární hlásič Multisenzorový
	Automatický požární hlásič tepelný
	Vstupně / výstupní modul
	Obslužné pole požární ochrany
	Klíčový trezor požární ochrany
	Sirena
	Izolátor umožňující rozbočení linky
	Hlasiče v rekonstruované části

LEGENDA KABELŮ EPS

	Napájecí kabel 3x1,5
	Kabel hlásičového vedení 2x2x0,8 červený
	Požárně odolný kabel 2x2x0,8

POZNÁMKA

KABELY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH MONOFLEX POD OMÍTKOU.
KABELY V NEREKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ULOŽENY V PVC LIŠTÁCH.
KABELY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ EPS BUDOU ULOŽENY V SAMOSTATNÝCH POŽÁRNĚ ODOLNÝCH TRASÁCH NEBO POD OMÍTKOU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI JE
ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH PŘI JEJICH SOUBĚHU:
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSUP 20 CM
OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMEM EPS JSOU DEFINOVÁNA PBŘS A JSOU UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

STAVBA:		JAMU - rekonstrukce elektroinstalace a oprava prostor scénografie Bayerova 575/5	
INVESTOR:		Janáčkova akademie múzických umění v Brně	
HIP:	ING. ARCH. R. CHEHABI	PROJEKTANT: PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Brno 602 00	
VYPRACOVAL:	ANDREJ PĚŤA		
KONTROLOVAL:	ING. PETR SVOBODA		
DATUM:	05/2017		
MĚŘÍTKO:	1:100		
NÁZEV VÝKRESU			
Rozvody EPS 2.PP			
ÚČEL	ČÁST		ČÍSLO VÝKRESU
RDS	D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4.e ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		04