



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	CHODBA	121	ZÁDVEŘÍ
102	GALERIE	122	DÍLNA
103	ROZVODNA	123	KANCELÁŘ
104	DÍLNA	124	PRACOVNA
105	KANCELÁŘ	125	CHODBA
106	CHODBA	126	KUCHYŇKA
107	KUCHYŇKA	127	PREZentační PROSTOR
108	SKLAD DEKORACÍ	127a	OKLADOVÁ MÍSTNOST
109	ŠATNA	128	UČEBNA
110	SKLAD	129	PRACOVNA
111	KOMUNIKAČNÍ JADRO	130	UČEBNA
112	MÍSTNOST ZVUKAŘŮ	130a	POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST
113	SCHODIŠTĚ	131	UČEBNA
114	SKLAD	132	WC
115	HALA		
116	VSTUP DO DIVADLA		
117	STUDOVNA		
118	KANCELÁŘ		

LEGENDA ZNAČEK EPS

	Ústředna EPS
	Tlačítkový požární hlásič
	Automatický požární hlásič optickokouřový
	Automatický požární hlásič Multisenzorový
	Automatický požární hlásič tepelný
	Vstupné / výstupní modul
	Obslužné pole požární ochrany
	Klíčový trezor požární ochrany
	Sirena
	Izolátor umožňující rozbočení linky
	Hlásiče v rekonstruované části

LEGENDA KABELŮ EPS

	Napájecí kabel 3x1,5
	Kabel hlásičového vedení 2x2x0,8 červený
	Požárně odolný kabel 2x2x0,8

POZNÁMKA
KABELY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI BUDOVY ULOŽENY V TRUBKÁCH MONOFLEX POD OMÍTKOU.
KABELY V NEREKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOVY ULOŽENY V PVC LÍŠTÁCH.
KABELY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO OVLÁDANÁ ZARÍZENÍ EPS BUDOU ULOŽENY V SAMOSTATNÝCH POŽÁRNĚ ODOLNÝCH TRASÁCH NEBO POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI JE ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH PŘI JEJICH SOUBĚHU:
PŘI SOUBĚHU DO 5 M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM
OVLÁDANÁ ZARÍZENÍ SYSTÉMEM EPS JSOU DEFINOVÁNA PBRS A JSOU UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

STAVBA:		JAMU - rekonstrukce elektroinstalace a oprava prostor scénografie Bayerova 575/5	
INVESTOR:		Janáčková akademie múzických umění v Brně	
HIP:	ING. ARCH. R. CHEHABI	PROJEKTANT: PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Brno 602 00 	
VYPRACOVAL:	ANDREJ PĚTA		
KONTROLOVAL:	ING. PETR SVOBODA		
DATUM:	05/2017		
MĚŘÍTKO:	1:100		
NÁZEV VÝKRESU		Rozvody EPS 1.NP	
ÚČEL	RDS	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU
		D1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4.e ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	06