

LEGENDA PRVKŮ MaR :

- ROZVADĚČ MaR
- IRC - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- IRC - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- IRC - MAGNETICKÝ KONTAKT
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ

TRASY:

- KABEL - SBĚRNICE Ethernet
- KABEL - SBĚRNICE M-bus
- KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU
- KABEL - SBĚRNICE KNX
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

POZNÁMKA:

- V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ROZVODY VEDENY NA POVRCHU VE ŽLABECH, TRUBKÁCH A LIŠTÁCH
- ROZVODY VE STOUPAČKÁCH BUDOU VEDENY V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH

LEGENDA ULOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS :

TRASY:

- Š/V — ŽLAB KABELOVÝ, OCELOVÝ, Š/V
- Š/V — ŽLAB DRÁTĚNÝ, OCELOVÝ, Š/V
- SH15 — PŘÍCHYTKA KABELOVÉHO SVAZKU
- Š/V — INSTALAČNÍ LIŠTA / KANÁL PVC, Š/V
- ØXmm — TRUBKA PVC, ØXmm
- ØXmm — KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, ØXmm
- TRASA NAD PODHLEDEM / VE STROPĚ
- TRASA POD PODHLEDEM / NA STROPĚ (NA POVRCHU)
- TRASA VE STĚNĚ
- TRASA NA STĚNĚ (NA POVRCHU)
- TRASA V ZEMI
- 100/50 — TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU 100/50 NAD PODHLEDEM
- Ø26mm — TRASA V PVC TRUBCE Ø26mm VE STĚNĚ

1.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Mist.č.	Místnost	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámky
1.01	VSTUPNÍ PROSTOR		ker. dlažba			
1.02	HALA		ker. dlažba			
1.03	SCHODIŠTĚ		žulové desky			
1.04	BISTRO		ker. dlažba			
1.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
1.06	AMK KUCHYNĚ		ker. dlažba			
1.07	NEOBSAZENO					
1.08	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ VÝTAHU					
1.09	CHODBA		ker. dlažba			
1.10	OBLO		ker. dlažba			
1.11	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ		ker. dlažba			
1.12	UMÝVÁRNA		ker. dlažba			
1.13	WC		ker. dlažba			
1.14	SCHODIŠTĚ		ker. dlažba			
1.15	CHODBA		ker. dlažba			
1.16	CHODBA		keramárové parkety			
1.17	METROT PŘÍPRAVY PEDAGOGŮ		keramárové parkety			
1.18	ŠATNA		ker. dlažba			
1.19	UMÝVÁRNA		ker. dlažba			
1.20	WC		ker. dlažba			
1.21	ŠATNA		ker. dlažba			
1.22	MALÁ UČEBNA - STUDIO		zakázkový + kaleidoz			kaleidoz - výměna
1.23	UMÝVÁRNA		ker. dlažba			
1.24	WC		ker. dlažba			
1.25	WC MUŽI		ker. dlažba			
1.26	PŘEDSÍŇ WC		ker. dlažba			
1.27	WC ŽENY		ker. dlažba			
1.28	PŘEDSÍŇ WC		ker. dlažba			
1.29	SCHODIŠTĚ		ker. dlažba			
1.30	VELKÁ MUZIKÁLOVÁ UČEBNA		zakázkový + kaleidoz			kaleidoz - výměna
1.31	SCHODIŠTĚ		ker. dlažba			
1.32	MALÁ UČEBNA - STUDIO		zakázkový			
1.33	VÝLEP		ker. dlažba			
1.34	PŘEDSÍŇ WC		ker. dlažba			
1.35	WC		ker. dlažba			
1.36	UMÝVÁRNA		ker. dlažba			
1.37	ŠATNA ŽENY		ker. dlažba			
1.38	ŠATNA MUŽI		ker. dlažba			
1.39	UMÝVÁRNA		ker. dlažba			
1.40	PŘEDSÍŇ WC		ker. dlažba			
1.41	WC		ker. dlažba			
1.42	WC MUŽI		ker. dlažba			
1.43	WC IMOBILNÍ		ker. dlažba			
1.44	NEOBSAZENO					
1.45	PŘEDSÍŇ WC		ker. dlažba			
1.46	CHODBA		keramárové parkety			
1.47	VÝLEN		ker. dlažba			
1.48	VRATNICE		ker. dlažba			
1.49	TECHNICKÁ MÍSTNOST		antistatické PVC			
1.50	WC		ker. dlažba			
1.51	SKLAD		keramárová dlažba			
1.52	INFORMAČNÍ CENTRUM		ker. dlažba			
1.53	RAMPA		nášlapné rouno, pryskyřice			
1.54	VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
1.55	VRATNICE - ZÁZEMÍ		ker. dlažba			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. (úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.		

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO	STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	OBJEKT: SO 01 - ASTORKA
	PROFESE: D.1.4.D - ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE
INVESTOR A OBJEDNATEL: Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 692/2 662 15 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-4
MÍSTO STAVBY: pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 04/2022
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 8 × A4
	KOPIE:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:100
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: SYNETT s.r.o. Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno tel.: +420 532 123 088 www.synett.cz, synett@synett.cz	VÝKRES: PŮDORYS 1.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RADEK DOHNAL, dohnal@synett.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20514011-4/SO01/D.1.1.02
VYPRACOVAL: ING. RADEK DOHNAL, dohnal@synett.cz	ČÍSLO VÝKRESU: 02
	REVIZE: .

AUTORIZACE: