

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
251 - Pracovní stůl s dřezem a policí
252 - Police nástěnná jednopatrová
253 - Chladicí skříň
254 - Podlahová vpust - dodávka stavby
255 - Umyvadlo s kolenovým ovládáním
SKLADOVÁNÍ ODPADU
801 - Podlahová vpust - dodávka stavby
802 - Chladicí skříň na bio odpad
SKLADOVÁNÍ OSTATNÍ
810 - Podlahová vpust - dodávka stavby
811 - Technologie chladicího boxu
811.1 - Venkovní agregát chladicího boxu

ELEKTRO:

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
253	Chladicí skříň	E1 - 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,15
802	Chladicí skříň	E2 - 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,15
811	Technologie chladicího boxu	E3 - 230V, vývod 2m, v = 2250 mm	1,2


Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 50 mm.

ELEKTRO (rezerva):

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
---	Zásuvky rezerva	R1 - 230V, zásuvka, v = 1150 mm	---
---	Zásuvky rezerva	R2 - 230V, 2x zás., v = 650 mm	---

Celkový předpokládaný instalovaný příkon:

při 230V - 1,5 kW
koeficient současnosti - 0,7



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO		OBJEKT: PS 01 - TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARU	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno		PROFESE: GASTROTECHNOLOGIE	
MÍSTO STAVBY: pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-3	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 04/2022	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 3 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: HRASPO spol. s r.o. Tuřanka 107, 627 00, Brno tel.: +420 548 219 792 www.hraspo.cz, hraspo@hraspo.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Večeřa		MĚŘÍTKO: 1:50	
VYPRACOVAL: Jakub Hrabálek		VÝKRES: PŮDORYS 1.PP POŽADAVKY PROFESE ELEKTRO	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20514011-3/PS01/06	
		ČÍSLO VÝKRESU: 07	
		REVIZE: .	