



6. NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Míst.č.	Místnost
6.01	RESPIRIUM
6.02	CHODBA
6.03	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
6.04	PŘEDSÍŇ WC
6.05	WC ŽENY
6.06	SKLAD
6.07	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
6.08	HYGIENICKÁ BUNKA
6.09	PŘEDSÍŇ
6.48	SOC. ZAŘÍZENÍ
6.49	PŘEDSÍŇ
6.50	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
6.51	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
6.52	WC MUŽI
6.53	PŘEDSÍŇ WC
6.54	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
6.55	BALKON
6.56	BALKON
6.57	SCHODIŠTĚ

LEGENDA IZOLACÍ:
----- TEPELNÁ (40 mm)

POZN.:

PŘI REALIZACI BUDE DODAVATEL VZT PROVÁDĚT DOPLNKOVOU KOORDINAČNÍ ČINNOST POTRUBNÍCH ROZVODŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI. PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
REALIZAČNÍ FIRMA V RAMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROUBY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVANY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBE.
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.
S. H. VZDUCHOVODU JE UVAŽOVÁNA OD ČISTÉ PODLAHY.
TLUMIČE JAK NA SANI, TAK NA VÝTLAKU.
TEPELNOU, TRZENOU VODĚ ODOLNOU IZOLACI tl. 25/40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ Klapka DANÉHO PRŮMĚRU.
PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CÉLE DĚLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRANILY OSAZENÍ SVÍTEL A NEDOTÝKALY SE K-CE PODHLEDŮ.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V NEROZEBRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDŮ JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE
NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NÁSTĚNNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU
100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDY.
JEDNOTKY BUDOU PO CÉLE DĚLCE RAMO A POD NOŽICKÁMA PRUŽNĚ PODLOŽENY – RÝHOVANOU GUMOU
ROTAČNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU ZAVĚŠENY NA STROPE S PRUŽNÝM PODLOŽENÍM – RÝHOVANOU GUMOU
DOPLOJENÍ NA STOUPAČI POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z NEORLAVĚHO POTRUBÍ MIN. 500 MM OD HRANICE PŮ
POKUD VZDALENOST MEZI PROSTUPY PŘES HRANICI PŮ PŘESAHNĚ 500 MM, BUDE POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO
DO VZDALENOSTI 500 MM OD PROSTUPU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO			STUPĚŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
				OBJEKT:	SO 01 - ASTORKA		
				PROFESE:	D.1.4.C – VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20514011-3		
MÍSTO STAVBY:	pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno			DATUM:	05/2022		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 611/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz			FORMÁT:	6 x A4		
				KOPIE:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz			MĚŘÍTKO:	50		
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz						
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Ing. Petr Andrys			VÝKRES:	PŮDORYS 6.NP		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Andrys			EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20514011-3/SO01/D.1.4.C.05		
VYPRACOVAL:	Ing. Štěpán Juza, Jiří Ell			ČÍSLO VÝKRESU:	07		
				REVIZE:			