

**Název
zadavatele:** Janáčkova akademie múzických
umění
Sídlo: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
IČO: 62156462

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Astorka - doplnění celoročního chlazení serverovny v 7. NP“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000018**“

Zadavatel na základě prohlídky místa plnění poskytuje dodavatelům následující doplnění a změnu zadávacích podmínek:

1. Zadavatel tímto chce upozornit všechny dodavatele na ztíženou dopravu venkovní kondenzační jednotky na střechu objektu. Předpokládá se doprava jednotky na terasu v 3.NP odkud se jednotka pomocí zdvihacího zařízení dopraví na střechu (výška cca 15,5 m). Před vyzvednutím jednotky je nutná částečná demontáž sítě proti ptákům nad terasou a po dokončení vyzvednutí její zpětná montáž. Zadavatel na základě výše popsanych požadavků doplnil nově položky č. 2 „Doprava venkovní jednotky na střechu objektu“ a č. 3 „Demontáž a zpětná montáž sítě proti ptákům“. Pro bližší orientaci zadavatel poskytuje konkrétní řezy a pohledy objektu Astorka.
2. Zároveň zadavatel odstranil ze soupisu prací položky původně označené těmito čísly: 13 „Odsátí chladiva ze stávajícího systému“, č. 14 „Posun stávající vnitřní jednotky“, č. 15 „Vakuování stávajícího systému (demontáž a opětovná montáž) a č. 16 „Doplnění chladiva do stávajícího systému“, které byly původně plánovány v souvislosti s realizací zateplení střechy objektu a které se nyní provádět nebudou.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu změny soupisu prací prodloužil lhůtu pro podání nabídek do **6. 10. 2022 do 10:00 hod.**

Přílohy:

- č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna k 26. 9. 2022
č. 2 – Řezy a pohledy

V Brně dne 26. 9. 2022

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení