


LEGENDA ZNAČEK:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | hlavní ústředna SS |
|  | signalizační jednotka |
|  | napáječ |
|  | tlačítko nouzového volání |
|  | táhlo nouzového volání |
|  | svítidlo |
|  | potvrzovací tlačítko |

POPIS:

SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROVÉST DLE DOKUMENTACE KONKRÉTNÍHO
VÝROBCE, OD DODAVATELE BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNĚ PŘIPOJIT NA ZEMNÍCI SBĚRNICI.
STÍNĚNÍ LINEK POSPOJOVAT.

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA SE ŘÍDÍ DOKUMENTACÍ PBŘ.


DODRŽET ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD VEDENÍ ELEKTROINSTALACE.
POZICE PRVKŮ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI TECHNOLOGIEMI.

POPIS VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

KABELOVÉ TRASY BUDOU V PROVEDENÍ B2cas1,d1
VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE V VE STĚNĚ POD OMÍTKOU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				OBJEKT: SO 01 - ASTORKA	
				PROFESE: D.1.4.h1 SLABOPROUD	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-4	
MÍSTO STAVBY:		pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno		AUTORIZACE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		DATUM: 09/2022	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		KOPIE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		VÝKRES:	
VYPRACOVAL:		ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		BLOKOVÉ SCHÉMA OSSD	
				EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20514011-4/D14h1/02	
				ČÍSLO VÝKRESU: 19	
				REVIZE:	