

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 63755/2022/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 61328/2022
K podání: KHSJM 61328/2022/BM/HP
Oprávněná úřední osoba: Lřwovř

Pracoviřtř: Pellicova 29/31, Brno
Tel.: 543 516 818, 778 706
e-mail : hana.lowovahsbrno.cz

datovou zprávou

INTAR a.s.
Bezručova 17a
602 00 Brno
IČO : 25594443

Datum: 31. 10. 2022

Vřc : Brno, Novobranská 691/3, JAMU – „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka – změna užívání řásti stavby z bistra na přednářkovou místnost“ – závazné stanovisko k ohlřšení stavby

Krajská hygienická stanice Jihomoravřského kraje se sídlem v Brně (dřle jen KHS Jmk) jako dotřený řprřvní řřad místně přířluřný podle ř 82 odst.1 a věcně přířluřný podle ř 82 odst.2 písm. l) řákona ř. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících řákůů, ve znění pozdějších řředpisů (dřle jen „řákón ř. 258/2000 Sb.“) podle ř 77 řákona ř. 258/2000 Sb., a ř 4 odst. 2 písm. a) řákona ř. 183/2006 Sb., o řzemním plánování a stavebním řřadu (stavební řákón), ve znění pozdějších řředpisů (dřle jen „stavební řákón“) **v y d ř v ř** v souladu s ř 149 odst. 1 a 2 řákona ř. 500/2004 Sb., řprřvní řřad, ve znění pozdějších řředpisů, na řkladě řřadosti o vydání řávazného stanoviska k ohlřšení stavby podané dne 17. 10. 2022 řirmou INTAR a.s., Bezručova 17a, 602 00 Brno (dřle jen řřadatel) **t o t o**

z ř v a z n ř s t a n o v i s k o :

Po řhodnocení souladu řředlořených podkladů s požadavky řředpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména ř 2 a ř 4 řákona ř. 309/2006 Sb., o řajiřtění dalších podmínek bezpeřnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších řředpisů, nařizení vlády ř. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších řředpisů a nařizení vlády ř. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví řřed nepřířznivými řřinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších řředpisů

KHS Jmk s ohlřšením stavby „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka – změna užívání řásti stavby z bistra na přednářkovou místnost“, JAMU, Novobranská 691/3, Brno

s o u h l ř s ř.

-.

O d ů v o d n ř n ř : Dne 17. 10. 2022 byla na KHS Jmk doručena řřadost o vydání řávazného stanoviska k ohlřšení stavby „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka – změna užívání řásti stavby z bistra na přednářkovou místnost“, JAMU, Novobranská 691/3, Brno prostřednictvím zplnomocněné osoby, která byla zaevidována pod ř.j. KHSJM 63755/2022/BM/HP a je vedena ve spise řp. zn. S-KHSJM 61328/2022. Ke stavebnímu povolení na stavební úpravy celého objektu bylo vydáno řávazné stanovisko KHSJM 43470/2022/BM/HP ze dne 20. 7. 2021.

Předložená projektová dokumentace řeší dispoziční stavební úpravy, které se týkají 1. PP a 1.NP.

1.PP – stávající místnosti 0.16 – odpadky, 0.17 – hrubá přípravná zeleniny, 0.18 – příjem zboží, sklad a 0.18A – chladicí box se mění na místnosti 0.17 – kolárna a 0.18 – provozní sklad.

1.NP – stávající místnosti 1.04 – bistro, 1.06 – bar, 1.08 – nákladní výtah, 1.10 – úklid, 1.11 šatna pro zaměstnance se mění na místnosti 1.04 – přednášková místnost, 1.06 – kuchyňka, 1.07 – šatna, 1.08 – instalační šachta, a 1.11 – šatna.

Dispoziční a stavební úpravy :

1.PP – nová VZT jednotka pro přednáškovou místnost v prostoru stávající strojovny VZT a úprava zázemí provozu.

1.NP – vytvoření přednáškové místnosti s kuchyňkou a 2 šatnami v prostoru stávající kavárny se zázemím, součástí je nové nucené větrání a chlazení místnosti.

Nový VZT systém bude zajišťovat přívod a odvod vzduchu v prostoru přednáškové místnosti a navazujících místnostech. VZT jednotka bude vybavena filtrací, bude zajišťovat zpětné získávání tepla, ohřev přiváděného vzduchu pomocí vodního ohříváče a chlazení přiváděného vzduchu v letním období pomocí přímého výparníku. Jako zpětný zisk tepla je v jednotce uvažováno s rotačním regeneračním výměníkem. Jako koncové elementy je uvažováno s využitím vířivých anemostatů pro přívod i odvod vzduchu vhodných do rastrového podhledu.

V prostoru přednáškové místnosti je uvažováno se systémem přímého chlazení typu duosplit s vnitřními jednotkami v kazetovém provedení umístěných do rastrového podhledu.

MUDr. Barbara Gazdíková, v.r.
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník :

1. Adresát IČO : 25594443

2. Spis KHS Jmk