

Vysvětlení č. 3 zadávacích podmínek

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

veřejné zakázky

"STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO"

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): "P23V00000028"

ev. č. VZ ve VVZ: "Z2023-021554"

Dne 08. 06. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 zákona toto vysvětlení:

1. Dotaz č. 1:

V ASŘ je dle výkresů uvažováno s turnikety „speed gate“, naopak v PBŘ je zmínka o 3 ramenných turniketech, viz výňatek z textové části PBŘ 7.9: „*Při vyhlášení požárního poplachu EPS bude turniket odblokován, svěsí ramena pro volný průchod z obou stran - panikový režim, ramena turniketu tvořící mechanickou zábranu se odklopí a průchod bude volný bez zábrany*“ jedná o 3 ramenné turnikety. Která varianta platí?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Platí varianta uvedená v architektonicko-stavebním řešení (ASŘ), podrobně je výrobek popsán v DPS v části ASŘ v příloze 38 Výrobky PSV – Zámečnické výrobky.

2. Dotaz č. 2:

V odpovědi zadavatele na dotaz č. 1 byl upraven text požadavku na délku praxe stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího následovně:

*„a) délka praxe stavbyvedoucího jako osoby odpovědné za vedení realizace stavebních prací – minimálně 10 let v oboru své autorizace **při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího,**
b) délka praxe osoby podílející se na vedení realizace stavebních prací jako zástupce stavbyvedoucího – délka praxe minimálně 5 let v oboru své autorizace **při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.**“*

Touto odpovědí však nebylo odpovězeno na dotaz, zda stavbyvedoucí musí osvědčením o autorizaci disponovat 10 let a zástupce stavbyvedoucí musí osvědčením disponovat 5 let. Dle názoru účastníka lze uvedený požadavek na délku odborné praxe vykládat dvojím způsobem, a to, že předmětnou praxi v oboru musí mít uvedená osoba v pozici autorizované osoby v oboru pozemní stavby, nebo že předmětná osoba musí disponovat odbornou praxí v oboru pozemní staveb. Pro odstranění pochybností či alternativních výkladů Vás žádáme o určení, který způsob výkladu je správný.

Odpověď zadavatele na dotaz č 2:

- a) V odpovědi zadavatele na dotaz č. 1 text **požadavku na délku praxe stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího upraven nebyl**, požadavek zadavatele na délku praxe je uveden v čl. XVIII. Požadavky na prokázání kvalifikace odst. (5) písm. a) resp. b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- b) Pro odstranění pochybností zadavatel upřesňuje:
- délka praxe stavbyvedoucího min. 10 let v oboru své autorizace ode dne získání autorizace při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího,
 - délka praxe zástupce stavbyvedoucího min. 5 let v oboru své autorizace ode dne získání autorizace při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.

Zadavatel v tomto smyslu upřesnil přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Formulář nabídky IVUC Astorka.

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení "STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO" se nebude prodlužovat, vysvětlení zadávacích podmínek nemá vliv na možný okruh dodavatelů.

V Brně, dne dle elektronického podpisu

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení

Příloha: Příloha č. 1 – Formulář nabídky IVUC Astorka – ZMĚNA 2