

Vysvětlení č. 4 zadávacích podmínek

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

veřejné zakázky

"STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO"

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): "P23V00000028"

ev. č. VZ ve VVZ: "Z2023-021554"

Dne 12. 06. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 zákona toto vysvětlení:

1. Dotaz č. 1:

Dle výkazu výměr máme ocenit kuchyňské linky včetně spotřebičů. Žádáme o přesné typy spotřebičů, které chce investor ocenit, jelikož takto je zadání neúplné – cenové rozptyly jednotlivých spotřebičů jsou velké a tím pádem uchazeče znevýhodňuje. Nebo navrhujeme odstranit poznámku vč. spotřebičů – zůstala by čistě dodávka a montáž kuchyňské linky a investor by si spotřebiče poté vybral a namontoval sám.

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Zadavatel požaduje, aby spotřebiče do kuchyňských linek byly ve střední jakosti, v souladu s ust. čl. II. odst. (6) smlouvy o dílo.

2. Dotaz č. 2:

U kuchyňských linek je v zadání pro pracovní desku uvedeno lamino – truhláři tento typ desky nedoporučují. Naprosto bez odolnosti vůči vodě a při použití dřezů nejsou schopni držet žádnou záruku - lamino na toto použití je zcela nevhodné. Žádáme o potvrzení, zda můžeme lamino nahradit klasickou DTD pracovní deskou s laminátovou povrchovou úpravou.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ano, na pracovní desku je možné použít DTD pracovní desku s laminátovou povrchovou úpravou. Zadavatel požaduje, aby povrch pracovní desky byl z vysokotlakého laminátu HPL.

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení "STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO" se nebude prodlužovat, vysvětlení zadávacích podmínek nemá vliv na možný okruh dodavatelů.

V Brně, dne dle elektronického podpisu

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení