

Vysvětlení č. 5 zadávacích podmínek

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

veřejné zakázky

"STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO"

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): "P23V00000028"

ev. č. VZ ve VVZ: "Z2023-021554"

Dne 12.06.2023 v 14:50 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 zákona toto vysvětlení:

1. Dotaz č. 1:

Vytápění

Na základě porovnání soupisu prací, dle kterého má být naceněno tepelné čerpadlo v počtu 2 ks, a projektové dokumentace, konkrétně souhrnné technické zprávy a technické zprávy části D.1.4.A – vytápění, kde je uvedeno, že stávající tepelná čerpadla jsou dostačující a výměna tedy není nutná, vyvstává otázka, zda mají být tepelná čerpadla součástí dodávky, či nikoli.

Tímto Vás žádáme o objasnění a případnou opravu Soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Jedná se o čerpadla směšovacích uzlů nových VZT-jednotek. Údaje v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis") zůstávají bez změny.

2. Dotaz č. 2:

Architektonicko-stavební část

Kontrolou soupisu prací a Tabulky výrobků PSV-dveře jsme narazili na nesoulad u pol. č. 11P/D v Soupisu prací je rozměr 900/1970:

116	766-11P/D	D+M dveře vnitřní ocelové 900x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, S, vč. ocel. zárubně	kus	0,37000
-----	-----------	--	-----	---------

Ovšem v tabulce výrobků PSV – dveře je položka 11P/ D s rozměry 800/1970.

Žádáme o kontrolu a případnou úpravu Soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Opraveno v soupisu u obou společných částí (viz příloha).

3. Dotaz č. 3:

Architektonicko-stavební část

Kontrolou soupisu prací a Tabulky výrobků PSV-dveře jsme narazili na nesoulad u pol. č. 21L/D v Soupisu prací je rozměr 800/1970:

200	766-21L/D	D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, akustické Rw=32 dB, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 21L/D	kus	3,00000
-----	-----------	--	-----	---------

Ovšem v tabulce výrobků PSV – dveře je položka 21L/ D s rozměry 900/1970.

Žádáme o kontrolu a případnou úpravu Soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Opraveno v soupisu (viz příloha).

Zadavatel v tomto smyslu uveřejnil opravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení "STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO" se nebude prodlužovat, vysvětlení zadávacích podmínek nemá vliv na možný okruh dodavatelů.

V Brně, dne dle elektronického podpisu

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení

Příloha: Výkaz výměr – VV ASR UBYTOVÁNÍ společné prostory – ZMĚNA 2
Výkaz výměr – VV ASR VÝUKA společné prostory – ZMĚNA 2
Výkaz výměr – VV ASR VÝUKA výukové prostory – ZMĚNA 2