

S35

Z46
Z21
Z21

S32-A

PRVKY ELEKTROINSTALACE PŘELOŽENY V
SOUVISLOSTI S ÚPRAVOU STAVEBNÍHO
OTVORU Z OKRUHU Z21 DOPLNIT O
MINIROZVODNICI A OSADIT PŘEJISTIT
PRO PLOŠINU NA 230V/10A

S32

S34-A

NAPÁJENÍ PLOŠINY

S34

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DSP) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb
JAKO TAKOVÁ NENÍ URČENA A NEMĚLA BY BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY ANI PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!
3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

- ☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
☒ VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
☒ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:	
EV. Č. OTISKU AUT. RAZÍTKA:						
VYPRACOVAL Bohumil Slezák 	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Radek Tesař 	KONTOLOVAL Ing. Radek Tesař 	ODP.PROJ.STAVBY		 <div>Kojetínská 3881, Kroměříž 693/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz</div>	
KRAJ: Jihomoravský	OBEČ: Brno		projekce@teva-km.cz tisk@teva-km.cz			PARÉ:
INVESTOR: Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 Brno					FORMAT 3 A4	
Zpřístupnění objektu Hudební fakulty JAMU pro studenty se specifickými potřebami JAMU Janáčkova akademie múzických umění Komenského nám. 609/6 Brno D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Elektroinstalace					DATUM 06.02.2024	
					STUPEN DSP	
					MERITKO 1:75, 1:100	
					ZAK.CISLO: 1551/24	
Půdorys 1.PP a mezipatro					ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.4_101

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v10PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY "TEVA elektro, s.r.o."