

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!

2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DSP) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb JAKO TAKOVÁ NENÍ URČENA A NEMĚLA BY BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY ANI PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!

3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAŽÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

- ☑ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☑ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☑ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2

☒ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1

☒ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2





☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!

☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!

☒ VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

☒ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:	
EV. Č. OTISKU AUT. RAZÍTKA:						
VYPRACOVAL Bohumil Slezák		ODP.PROJ.PROFESE Ing. Radek Tesař	KONTROLOVAL Ing. Radek Tesař	ODP.PROJ.STAVBY	<div><div>Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz</div></div>	
						
KRAJ: Jihomoravský			OBEC: Brno		projekce@teva-km.cz	
INVESTOR: Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 Brno					PARÉ:	
Zpřístupnění objektu Hudební fakulty JAMU pro studenty se specifickými potřebam JAMU Janáčkova akademie múzických umění Komenského nám. 609/6 D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Elektroinstalace					tisk@teva-km.cz	
			FORMAT		2 A4	
			DATUM		07.02.2024	
			STUPEN		DSP	
			MERITKO		1:75	
			ZAK.CISLO: 1551/24			
Půdorys 2.NP			ARCHIVNI CISLO		C.VYKRESU	
					D.1.4.4 103	

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v10PRO A ElproCAD

ENTU VÝKRES JE DOSEVNÍMI MAJE IKEM FIRMAT : IEVA ELEKTRO, S.T.O.
ROZMNOŽOVÁNÍ NEBO SĎELOVÁNÍ JEHO OBSAHU TŘETÍM OSOBÁM BEZ
PÍSLOVNÉHO SOUHLASU ZAKONNÉHO AUTORA JE PŘÍSNE ZAKAZANO