

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Veronika Nováková

Jundrov 803e
63700 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
07.08.2024

Naše značka:
100240037

Vyřizuje:
Ing. Karel Sobol

dne:
07.08.2024

Věc: Zpřístupnění objektu Hudební fakulty JAMU pro studenty se specifickými potřebami

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., *ve znění pozdějších předpisů*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno
Stavebník: Janáčkova akademie múzických umění, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
Projektant: AtelierSlavicon s.r.o., Trávníky 1562/6, 613 00 Brno
Č. zakázky:
Datum: 01/2024

Předmětem předložené dokumentace jsou vnitřní stavební úpravy stávajících prostor v objektu Hudební fakulty na Komenského nám. 609/6 v Brně sloužící k bezbariérovému zpřístupnění objektu. Historická budova má celkem 5 podlaží a je původně vystavěna v tradičním konstrukčním způsobem v historizujícím neorenesančním slohu. Objekt je kulturní památkou rejst. č. ÚSKP 18255/7-130. Budova má složitou vnitřní dispozici s různými výškovými úrovněmi. Bezbariérový vstup je nově navržen ze dvora. Za vstupními dveřmi je navržena šikmá schodišťová plošina, která zpřístupní stávající výtah v části suterénu. Rozdílné výškové úrovně suterénu jsou řešeny instalací šikmé schodišťové plošiny z podesty S25-A na chodbu S25 a do komorního sálu pak bude instalována vertikální plošina. Na úrovni 1. NP a 2. NP jsou navrženy bezbariérové toalety.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

Ing. Karel Sobol, odborný konzultant
Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 60200 Brno
736 509 701, karel.sobol@gmail.com

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOŘKA SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOŘNÝ KONZULTANT