

012  
VARHANNÍ SÁL

000  
ZASEDACÍ MÍSTNOST  
NÁVRH-ZATĚŽOVÝ KOBELEC

000-C  
WELCOME OFFICE  
NÁVRH-KER. DLAŽBA

000  
CHODBA - WELCOME OFFICE  
NÁVRH-KER. DLAŽBA

000-A  
DENNÍ MÍSTNOST  
WELCOME OFFICE  
NÁVRH-KER. DLAŽBA

000  
CHODBA - WELCOME OFFICE  
NÁVRH-KER. DLAŽBA

000  
KUCHYŇKA  
NÁVRH-KER. DLAŽBA

000  
TOILET  
NÁVRH-KER. DLAŽBA

projekční plátno

STÁVAJÍCÍ

zavěšená posuvná stěna z dílců

informační stěna

RB4T

CHŘEV TUV

středový pult s napojením do podhledu





ohraničení řešených prostor WELCOME office

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!  
2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DSP) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb  
**JAKO TAKOVÁ NENÍ URČENA A NEMĚLA BY BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY ANI PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!**  
3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

- ☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
☒ VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
☒ PÁSMO A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:	
VYPRACOVAL Bohumil Slezák	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Radek Tesař	KONTROLOVAL Ing. Radek Tesař	ODP.PROJ.STAVBY		EV. Č. OTISKU AUT. RAZÍTKA:	
					 <div>Kojetinská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz</div>	
KRAJ: Jihomoravský	OBEC: Brno		projekce@teva-km.cz			PARÉ:
INVESTOR: Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 Brno					tisk@teva-km.cz	
Stavební úpravy 1.NP a posluchárny 205 objektu Hudební fakulty JAMU Janáčkova akademie múzických umění Komenského nám. 609/6 D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.5 - Elektroinstalace					FORMAT	3 A4
					DATUM	06.02.2024
					STUPEN	DSP
					MERITKO	1:75
Půdorys 1.NP					ZAK.CISLO: 1551/24	C.VYKRESU D.1.4.5_101
					ARCHIVNI CISLO	

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v10PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE DÍŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY: "TEVA elektro, s.r.o." ROZMNOŽOVÁNÍ NEBO SDĚLOVÁNÍ JEHO OBSAHU TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSOMNÉHO SOUHLASU ZAKONNÉHO AUTORA JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO