



SCHVÁLENO

Inv.č.orgin. Podpis a datum Náhr.inv.č.

Napěťová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz,
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-automatickým odpojením od zdroje
Bude provedeno ochranné pospojování odpovídající normě ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Vedoucí projektant	Ing. Jan Polášek		Ing. Jan Polášek A3 Úvoz 74 602 00 Brno tel: +420 602 528 331 e-mail: a3jp@volny.cz	
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Hřebíček			
HIP	Ing. Jan Polášek			
Vypracoval	Ing. Miroslav Dolejš			
Investor JAMU, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno				
Stavba			Formát	A3
Modernizace technologií studia Marta v Brně, Bayerova 575/5 Dokumentace pro provádění stavby D.2.1 Jevištní technologie - Řízení jevištních mechanismů			Datum	11/2017
			Účel	DPS
			Měřítko	Č.v.
Výkres			1:50	R-1-1
Elektroinstalace úroveň -1,30 m				