



ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání auly Hudební fakulty“

Zadavatel veřejné zakázky oznamuje, že z výběrového řízení výše uvedené veřejné zakázky vylučuje účastníka

Obchodní firma: PROFI KLIMA solution s.r.o.
Sídlo: Nademlejská 1069/24, 198 00 Praha 9
IČO: 06120059
DIČ: CZ06120059

Důvody vyloučení:

Zadavatel v žádosti o zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny ze dne 24. 4. 2018 požadoval po dodavateli doložit „Prohlášení o shodě k nabízené VZT jednotce, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Dodavatel doložil „Prohlášení o vlastnostech“ VZT jednotky a řídicí jednotky a certifikát ISO 9001:2016 výrobce uvedených produktů s odkazem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, že prohlášení o vlastnostech jsou ekvivalentní doklady k prohlášení o shodě.

Komise ustanovená zadavatelem posoudila doložené dokumenty dodavatele, se kterými se neztotožňuje, neboť VZT jednotky patří do oblasti chlazení, klimatizace, vzduchotechniky a tepelných čerpadel používané v občanské výstavbě a spadající do působnosti zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2, tabulka č. 10, položka 8 a 5. Posuzují se tak vlastnosti stavebních výrobků zabudovávaných do stavby a měnící kvalitu stavby. Stavební výrobek musí obecně splňovat základní požadavky plynoucími z legislativy České republiky tj. ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Na vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení a tepelná čerpadla není vydána evropská norma harmonizovaná k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Z tohoto důvodu nelze na tyto vzduchotechnické jednotky vystavit "Prohlášení o vlastnostech", ale musí být vydáno "Prohlášení o shodě", které je vydáváno podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedených důvodů komise nabídku výše uvedeného účastníka vyřadila.

Zadavatel se s postupy a závěry komise ztotožňuje a rozhodl proto o vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Brno, dne 11. 5. 2018

JUDr. Lenka Valová
kvestorka

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního odboru