



POZNÁMKA

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY KOORDINOVAT Z NOVÝMI KLIMATIZAČNÍMI
- UMÍSTĚNÍ VÝPARNÍKOVÝCH JEDNOTEK KOORDINOVAT S OSVĚTLENÍM
- VÝPARNÍKOVÉ JEDNOTKY VYBAVIT ČERPADLY KONDENZÁTU
- ODVOD KONDENZÁTU VYPADÁVAT DO STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ S PROTIZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- Cu POTRUBÍ NAD POHLEDĚM, RESP. TĚSNĚ POD STROPĚM

VYPRACOVAL: ING. A. ČERMÁK	VED. PROJEKTU: ING. POLÁŠEK	ČERMÁK VZT s.r.o. ING. ANTONÍN ČERMÁK PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE 621 00 Brno, Větrná 80
OSP. PROJEKTANT: ING. A. ČERMÁK		FORMAT: 4A4 ZAK.Č.
INVESTOR: JAMU DIFA		DATUM: 06/2015 14 - 15
STAVBA: Bethovenova		STUPĚN PD: JP
MÍSTO: Brno		PROFESÍ: KLIMATIZACE
SO-PS: KLIMATIZACE		MĚŘÍTKO
Název : PŮDORYS 5.NP - KLIMA		ČÍSLO VÝKRESU: 1