

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 36075/2015/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 35708/2015
K podání: KHSJM 35708/2015/BM/HP
Vyřizuje: Ing. Alena Hladůvková, oprávněná úřední osoba
Pracoviště: odd. HP, Pellicova 29/31, Brno
Tel.: 543 516 825
E-mail: alena.hladuvkova@khsbrno.cz
Pracoviště: odd. HOK, Jeřábkova 4, Brno
Tel.: 543 113 024
E-mail: andrea.semanova@khsbrno.cz

Ing. Jan Polášek
Projektční atelier A3
Neumannova 55
602 00 Brno

Datum: 13. 8. 2015

Brno, k.ú. Brno - město, Mozartova 647/1 – „JAMU – STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ OBJEKTU MOZARTOVA 647/1“ - projektová dokumentace pro stavební řízení

Na základě žádosti Ing. Jana Poláška, A3 – projektční atelier, Neumannova 55, 602 00 Brno, zástupce investora – Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno, doručené dne 3. 8. 2015, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci stavby s názvem „JAMU – STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ OBJEKTU MOZARTOVA 647/1“, na ulici Mozartova 647/1, na pozemcích parc. č. 70, k.ú., Brno - město.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jmk toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou projektovou dokumentací stavby „JAMU – STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ OBJEKTU MOZARTOVA 647/1“, na ulici Mozartova 647/1, na pozemcích parc. č. 70, k.ú., Brno – město,“ se

s o u h l a s í s t o u t o p o d m í n k o u :

- před uvedením stavby do trvalého užívání budou předloženy výsledky měření hluku z provozu klimatizačního zařízení na max. výkon, prokazující u nejzatíženějších chráněných prostorů staveb prokazatelné nepřekročení hygienických limitů upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, pro denní dobu, příp. i noční dobu.

O d ů v o d n ě n í :

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy podkroví stávající budovy Divadelní fakulty JAMU, sídlící v rohovém domě v Brně na ulici Mozartova or.č.1 a Dvořákova ul. or.č.7, č.p. 647, v k.ú. Brno - město. Objekt je podsklepený se 4 nadzemními podlažními a půdní vestavbou orientovanou do dvora.

Vlastní práce stavebních úprav spočívají v lokálních opravách stávající foukané tepelné izolace Climatizer Plus vyplněním PUR pěnou dle výsledků termovizního měření (leden 2015), dále v úpravách VZT, instalaci protihlukové zástěny z akustických panelů s jádrem z minerální vlny a výměně plechové krytiny v části střechy orientované do vnitrobloku.

Nové klimatizační zařízení bude pro místnosti č. 405, 406, 406A, 407, 407A a 408. Stávající klimatizace bude vyregulována tak, aby zabezpečovala pouze větrání místností, nebude využívána ke chlazení. V jednotlivých klimatizovaných místnostech budou umístěné výparníkové klimatizační jednotky v tichém


provedení s antibakteriálními filtry (umístěny pod stropem, na stávající nosné konstrukce střechy, vybaveny dálkovými infraovladači). Nová VZT jednotka (zdroj chladu) bude umístěná na střeše 4. NP a bude opatřena akustickou zástěnou (viz. výše) , aby nedošlo ke zvýšení hladiny hluku ve vnitrobloku.

Nová střešní krytina opravované části střechy bude provedena z pozinkovaného falcovaného plechu (barevnost a konkrétní typ bude konzultován s NPÚ ÚOP Brno). Stávající krytina je v havarijním stavu a detaily u střešních oken nejsou provedeny v souladu s montážními předpisy.

Podmínka byla stanovena v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:
☒ Adresát
2. Spis
3. na vědomí HOK

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-78-


Ing. Alena Hladůvková
vrchní referent
oddělení hygieny práce